

1. De Rc-berekening

laag	d (m)	λ (W/m ²)	Rd
<i>Binnen</i>			
Rsi			0,13
Stucwerk	0,005	0,58	0,01
binnenspouw	0,100	0,90	0,11
Isolatie	0,070	0,04	1,75
Luchtsouw opgevuld	0,030		0,80
bakstenen	1,000	0,80	1,25
Rse			0,04
<i>Buiten</i>			
		Rc	3,92
		Rtot	4,09

2. De controle aan eis

Rc =	$(\sum R_m + R_{si} + R_{se}) / (1 + \alpha) - (R_{si} + R_{se})$		
	$\alpha =$	0,05	
Rc =	$= R_{tot} / 1,05 - R_{se} - R_{si}$		
Rc =	3,7	m ² .K/W	toetsing:
Rc eis BB =		m ² .K/W	voldoet
Rc bepaald (bv uit transmissiebeperking) =		m ² .K/W	voldoet

3. Productinformatie